

**Фактические показатели объектов теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Саратов",
расположенных по адресу: г. Саратов, пр-кт им. 50 лет Октября, д. 118А, стр. 1**

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	-	-	-
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	-	-	-
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	158,91	158,91	158,91
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	1,72	1,72	1,72
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), м ³ /м ²	2,05	2,05	2,05
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м ²	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	73,77	73,77	73,77
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, м ³	87,62	87,62	87,62
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн	-	-	-

Главный энергтик -
начальник отдела



В.В. Криушин